

高圧受電設備 更新機器リスト (高圧ケーブル・高圧機器取替工事)

	機器名	既設仕様	既設メーカー	数量	更新後仕様	数量	更新後メーカー
1	高圧ケーブル(CV-T)	6600V E-T (架空+屋内)	昭和電線	55	6600V E-E (架空+屋内)	55	
2	零相変流器(ZCT)	6900V 200A 貫通型 OTG-PX020	オムロン	1	6900V 200A 貫通型	1	オムロン
3	高圧交流負荷開閉器(LBS)	7200V 200A G30A LBS-6/200f	富士電機	1	7200V 200A G30A	1	
4	高圧カットアウト(PC)	7200V 50A ワイヤ- HPC-50 LA用	エナジーサポート	3	撤去	-	
5	高圧避雷器(LA)	8400V 2500A	パナソニック	1	撤去	-	
6	計器用変圧器(VT)	6900V 40VA 20A EA-6L	パナソニック	2	撤去	-	
7	計器用変流器(CT)	6600/110V 50VA EV-605R	パナソニック	2	撤去	-	
8	高圧カットアウト(PC)	7200V 30A タイムラグ 15A HPC-50 1φTr用	エナジーサポート	2	7200V 30A タイムラグ 15A HPC-30 1φTr用	2	エナジーサポート
9	変圧器(Tr)	6600/210-105V 1φ75kVA	パナソニック	1	6600/210-105V 1φ75kVA	1	ダイヘン
10	高圧カットアウト(PC)	7200V 30A タイムラグ 5A HPC-50 3φTr用	エナジーサポート	3	7200V 30A タイムラグ 5A HPC-30 3φTr用	3	エナジーサポート
11	変圧器(Tr)	6600/210V 3φ50kVA	パナソニック	1	6600/210V 3φ50kVA	1	ダイヘン
12	高圧カットアウト(PC)	7200V 30A タイムラグ C5A HPC-50 SC用	エナジーサポート	3	7200V 30A 限流 10A HPC-30 SC用	3	エナジーサポート
13	高圧コンデンサ(SC)	6600V 1.57A 18kvar ZB-15KH	パナソニック	1	6600V 1.57A 19.1kvar	1	
14	高圧地絡継電器(GR)	0.2A	オムロン	1	0.2A	1	オムロン
15	漏電警報器(LGR)	0.8A	オムロン	1	0.8A	1	河村
16	キュービクル外装塗装	3面体	パナソニック	1	ケレン・錆止め・ウレタン塗装2回塗り		

※1 電話交換機用仮設電源を準備すること

※2 更新後の機器に関して、既存機器の仕様と同等品で見積りを作成すること